

Atbilstības deklarācija

Ražotājs:

SIA EIROPPLASTS

Granīta iela 32/6, Acone, Salaspils novads, Latvija, LV-2119.

Deklarācijas objekts:

EUROPLAST – Izolēti skārda gaisvadi un veidgabali ar apaļu šķērs griezumu:
IF09-BFS, IF09-ESS, IF09-NF, IF09-NPS, IF09-RCLS, IF09-SD, IF09-TCPS,
IF19-BFS, IF19-ESS, IF19-NF, IF19-NPS, IF19-RCLS, IF19-SD, IF19-TCPS,
IF25-BFS, IF25-ESS, IF25-NF, IF25-NPS, IF25-RCLS, IF25-SD, IF25-TCPS

Deklarācijas objekts atbilst:

LVS EN 1506:2007 Ēku ventilācija. Skārda gaisvadi un veidgabali ar apaļu šķērs griezumu. Izmēri.**LVS EN 12237:2003** Ēku ventilācija. Gaisa vadi. Apaļu skārda vadu stiprība un hermētiskums.

Hermētiskuma klase D - gaisvadiem un veidgabaliem ar gumijas blīvējumu.

LVS EN 10346:2015 Vienlaidus karsti pārklāti tērauda plakanie izstrādājumi aukstai presēšanai.**Regulai (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)** par ķīmisko vielu reģistrāciju, novērtēšanu, autorizāciju un ierobežošanu; deklarācijas objekts kā izstrādājums atbilst piemērojamajām REACH regulas prasībām.

Būtiskie izolācijas raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Testēšanas standarts
Siltumvadītspējas koeficients	-10°C - 0,034 W/(m × K) 0°C - 0,036 W/(m × K) 25°C - 0,037 W/(m × K) 40°C - 0,041 W/(m × K)	EN 12667
Ugunsreakcijas klase	B-s3,d0	EN 13501-1

Gaisa vadi un veidgabali ar blīvēm ir sertificēti RISE (Research Institutes of Sweden AB) saskaņā ar Tipa apstiprinājuma sertifikātu Nr. C900551 un tiek ražoti atbilstoši dokumentācijai, uz kuras pamata izdots Tipa apstiprinājums.

Uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta saskaņā ar ISO 9001 standartu.

Acone, 16.02.2026

SIA EIROPPLASTS pārstāv un tās vārdā:

Dāvis Barkāns

Attīstības vadītājs